

Rouen, le 1 octobre 2024

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE BOLBEC  
Hôtel de Ville  
9 square du général Leclerc  
76210 BOLBEC

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**  
**CVS BOLBEC-GRUCHET**

**Prélèvement** 00295565  
**Unité de gestion** CVS BOLBEC-GRUCHET (UGE 0079) **Prélevé le :** lundi 23 septembre 2024 à 12h54  
**Installation** BOLBEC HAUT + MOYEN SERVICE (UDI 000543) **par :** ELSA LECOURT  
**Point de surveillance** PC BOLBEC (P 0000000185) **Type visite :** D2  
**Commune** BOLBEC **Type d'eau :** T  
**Localisation exacte** 4RUE DE LA CORDERIE ROBINET CUISINE **Motif :**

**Analyse laboratoire**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

*inférieure*

*supérieure*

*inférieure*

*supérieure*

Type de l'analyse : 76D12

Code SISE de l'analyse : 00295627

Référence laboratoire : E.2024.18419-1

**OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.**

Cuivre	0,0138 mg/L		2,00		1,00
Nickel	<2,0 µg/L		20,00		
Plomb	0,63 µg/L		10,00		

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00295565)**

Eau d'alimentation conforme, le jour du prélèvement, aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.  
**Nota Bene :** Les teneurs ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Signé

P/Le directeur général

Responsable adjoint du pôle santé environne  
Jérôme LE BOUARD

ment