

Rouen, le 19 novembre 2024

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE BOLBEC
Hôtel de Ville
9 square du général Leclerc
76210 BOLBEC

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE CVS BOLBEC-GRUCHET

Prélèvement 00296746
Unité de gestion CVS BOLBEC-GRUCHET (UGE 0079)
Installation BOLBEC RUE AZARIA SELLE (TTP 000589)
Point de surveillance SORTIE STATION (P 0000000186)
Commune BOLBEC
Localisation exacte RESERVOIR AER MONT BOLBEC

Prélevé le : mardi 05 novembre 2024 à 10h15
par : LAURINE BIGOT
Type visite : AU
Type d'eau : T1
Motif : suivi renforcé

Analyse laboratoire

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

Type de l'analyse : 76AU

Code SISE de l'analyse : 00296808

Référence laboratoire : E.2024.21640-1

COMP. ORG. VOLATILS & SEMI-VOLATILS

1,4 dioxane

<0,10 µg/L

MÉTABOLITES PERTINENTS

OXA alachlore

<0,020 µg/L

0,10

Chloridazone desphényl

0,025 µg/L

0,10

Chloridazone méthyl desphényl

<0,010 µg/L

0,10

Chlorothalonil R417888

<0,020 µg/L

0,10

Flufenacet ESA

<0,005 µg/L

0,10

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

Chlorothalonil-4-hydroxy

<0,020 µg/L

0,10

Diméthachlore OXA

<0,01 µg/L

0,10

Flufénacet OXA

<0,005 µg/L

0,10

Propachlore ESA

<0,005 µg/L

0,10

Propachlore OXA

<0,005 µg/L

0,10

Terbutylazine métabolite LM6

<0,020 µg/L

0,10

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

ESA acetochlore

<0,01 µg/L

0,9 (VI)

OXA acetochlore

<0,01 µg/L

0,9 (VI)

ESA alachlore

<0,01 µg/L

0,9 (VI)

Chlorothalonil R471811

0,149 µg/L

0,9 (VI)

CGA 369873

<0,020 µg/L

0,9 (VI)

CGA 354742

<0,005 µg/L

0,9 (VI)

Diméthénamide OXA

<0,01 µg/L

0,9 (VI)

Diméthénamide ESA

<0,005 µg/L

0,9 (VI)

ESA metazachlore

<0,020 µg/L

0,9 (VI)

OXA metazachlore

<0,005 µg/L

0,9 (VI)

OXA metolachlore

<0,010 µg/L

0,9 (VI)

ESA metolachlore

<0,020 µg/L

0,9 (VI)

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00296746)

Eau conforme aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés. Cette analyse fait partie d'un suivi renforcé.

Signé

P/Le directeur général

Responsable adjoint du pôle santé environne
Jérôme LE BOUARD

