Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Agence Régionale de Santé Normandie Direction de la santé publique
Pôle santé environnement
Unité départementale de la Seine Maritime

ars Agence Régionale de Santé Normandie

Rouen, le 25 juin 2025

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE BOLBEC
Hôtel de Ville
9 square du général Leclerc
76210 BOLBEC

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

CVS BOLBEC-GRUCHET

Prélèvement 00301061
Unité de gestion CVS BOLBEC-GRUCHET (UGE 0079)
Installation BOLBEC HAUT + MOYEN SERVICE (UDI 000543)
Point de surveillance PC BOLBEC (P 0000000185)
Commune BOLBEC
Localisation exacte robinet sanitaire cms Bolbec

Prélevé le : mardi 17 juin 2025 à 10h05
par : CHLOE LEGRAS
Type visite : D1
Type d'eau : T
Motif : contrôle sanitaire

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
Couleur (qualitatif)	0 SANS OB				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OB				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OB				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1 NFU				2,00
Température de l'eau	18 °C				25,00
Conductivité à 25°C	593 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,1 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,17 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,17 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1 Code SISE de l'analyse : 00301121 Référence laboratoire : E.2025.10450-1

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL				0
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,020 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,010 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,62 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO3)	31,0 mg/L		50,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00301061)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

DIFFUSION
ORIGINAL :
- DGS

COPIES LE : 27/06/2025
- Mr le Maire
- Mme Hocdé
- ST
- affichage
- restauration municipale
- Mme Goudal-Mancourt

P/Le directeur général
Signé
Responsable adjoint du pôle santé environnement
Jérôme LE BOUARD

MAIRIE DE BOLBEC
27 JUIN 2025
ARRIVEE COURRIER
ENREG N°

Les résultats sont consultables sur internet: www.eaupotable.sante.gouv.fr