

Rouen, le 8 juillet 2025

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE BOLBEC  
Hôtel de Ville  
9 square du général Leclerc  
76210 BOLBEC

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE CVS BOLBEC-GRUCHET

Prélèvement 00301290  
Unité de gestion CVS BOLBEC-GRUCHET (UGE 0079)  
Installation BOLBEC BAS SERVICE (UDI 001628)  
Point de surveillance PC (P 0000002588)  
Commune BOLBEC  
Localisation exacte robinet cuisine mairie

Prélevé le : lundi 30 juin 2025 à 10h40  
par : SALOME LOU  
Type visite : D1  
Type d'eau : T  
Motif : contrôle sanitaire

### Mesures de terrain

### Résultats

### Limites de qualité

### Références de qualité

#### inférieure

#### supérieure

#### inférieure

#### supérieure

Couleur (qualitatif)	0 SANS OE				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OE				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OE				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,12 NFU				2,00
Température de l'eau	22 °C				25,00
Conductivité à 25°C	657 µS/cm			200,00	1 100,00
pH	7,9 unité pH			6,50	9,00
Chlore libre	0,37 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,37 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

### Analyse laboratoire

Type de l'analyse : 76D1

Code SISE de l'analyse : 00301350

Référence laboratoire : E.2025.11535-3

#### PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	2 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1 n/(100mL)				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1 n/(100mL)		0		
Entérocoques /100ml-MS	<1 n/(100mL)		0		
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1 n/(100mL)				0

#### PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,020 mg/L				0,10
Nitrites (en NO <sub>2</sub> )	<0,010 mg/L		0,50		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,65 mg/L		1,00		
Nitrates (en NO <sub>3</sub> )	32,3 mg/L		50,00		

### Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00301290)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

P/Le directeur général  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Anne GERARD

Rouen, le 8 juillet 2025

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE BOLBEC  
Hôtel de Ville  
9 square du général Leclerc  
76210 BOLBEC

**CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**  
**CVS BOLBEC-GRUCHET**

**Prélèvement** 00301331  
**Unité de gestion** CVS BOLBEC-GRUCHET (UGE 0079)  
**Installation** BOLBEC HAUT + MOYEN SERVICE (UDI 000543)  
**Point de surveillance** PC BOLBEC (P 0000000185)  
**Commune** BOLBEC  
**Localisation exacte** 41 H boulevard iules passas Bolbec

**Prélevé le :** lundi 30 juin 2025 à 11h50  
**par :** SALOME LOU  
**Type visite :** D2  
**Type d'eau :** T  
**Motif :**

**Analyse laboratoire**

**Résultats**

**Limites de qualité**

**Références de qualité**

*inférieure*

*supérieure*

*inférieure*

*supérieure*

Type de l'analyse : 76D12

Code SISE de l'analyse : 00301391

Référence laboratoire : E.2025.11535-1

**OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.**

Cuivre	0,0 mg/L	2,00	1,00
Nickel	<2,0 µg/L	20,00	
Plomb	2,3 µg/L	10,00	

**Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00301331)**

Eau d'alimentation conforme, le jour du prélèvement, aux exigences de qualité pour l'ensemble des paramètres mesurés.  
**Nota Bene :** Les teneurs ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

P/Le directeur général  
Signé  
L'ingénieur d'études sanitaires  
Anne GERARD